

INSTYTUT SZKŁA, CERAMIKI,
MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH I BUDOWLANYCH
w Warszawie

ODDZIAŁ SZKŁA W KRAKOWIE

LABORATORIUM BADAWCZE

AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

30-702 Kraków ul. Lipowa 3

Telefony Laboratorium (0-12) 257-12-00

Centrala (0-12) 423-67-77 Sekretariat (0-12) 423-55-04 Fax (0-12) 423-58-36

<http://www.isic.krakow.pl> e-mail: info@isic.krakow.pl



AB 054

Protokół wstępnego badania typu Nr P 0032/07

1. Przedmiot badań: **szkło termicznie hartowane float o grubości 3,4,5,6,8,10, 12,15 i 19 mm i szkło float z powłoką o $\epsilon < 0,1$ o grubości 4, 6, 8 i 10 mm**
2. Producent: **VITROTERM- MURÓW Spółka Akcyjna, ul. Wolności 33 46-030 Murów**
3. Zleceniodawca: **VITROTERM- MURÓW Spółka Akcyjna, ul. Wolności 33 46-030 Murów**
4. Dokumenty odniesienia: **PN-EN 12150-1, PN-EN 1288-3, PN-EN 12600**
5. Orzeczenie: **Wstępne badanie typu uzyskało wynik pozytywny. Klasa wytrzymałości na uderzenie wahadłem z oponami dla szkła float o grubości 6 - 1/C/1**
6. Podstawa Orzeczenia: **Raport z badania Nr 134.W.07.AK z dnia 31.10.2007 r.**

Kraków dnia: **31.10.2007 r.**

KIEROWNIK
LABORATORIUM BADAWCZEGO

.....mgr inż. *Ceresa Siekierska*.....